

河南永兴锅炉集团有限公司		WNS2-1.25-Y(Q) 一体式冷凝蒸汽锅炉 供应客户产品清单			
序号	名称	图号、型号、规格	数量	单位	备注
一 锅炉主机					
1	WNS2-1.25-Y(Q)	锅炉本体	1	台	组装为一体发货
		外包保温	1	台	
		平台扶梯	1	台	
		前烟箱	1	台	
		冷凝器	2	台	
		底座	1	台	
		转弯烟道(保温现场作)	1	台	
二 锅炉辅机					
1	比例调节式燃烧器	燃油：百得BT180DSPG	1	台	根据燃料选配
		燃气：百得TBG210ME	1	台	
2	控制柜	冷凝式锅炉专配	1	台	水泵变频控制
3	给水泵	JGGC4-8*16 N=3Kw	1	台	用户选用备用水泵
4	烟囱	L=8000	1	台	用户选用塑料烟囱
5	水处理		1	台	
6	水箱	V=6m3	1	台	
三 阀门仪表					
1	J41H-1.6	截止阀	1	个	DN65
2	A48H-1.6	全启式弹簧安全阀	2	个	DN40
3	H41T-1.6	止回阀	1	个	DN25
4	J41H-1.6	截止阀	1	个	DN25
5	Z41H-1.6	闸阀	1	个	DN40
6	P48H-1.6	排污阀	1	个	DN40
7	Q11F-1.6	球阀	14	个	1/2"
8	Y-150	压力表	2	个	0~2.5MPa 1.6级
9	X14W-1.6	三通压力表旋塞	2	个	DN15
10	Q41F-1.6	球阀	6	个	DN25

11	YWK-50-C	压力控制器	2	个	0~2.0MPa
12	UDZ-453A-C	水位控制报警器	2	个	DN25 L=350
13	D49X-1.6	双色水位计	1	个	DN25 L=350
14	WSS-401	双金属温度计	3	个	0~400℃
15	X49F-1.6	板式水位计	1	个	DN25 L=350

四 图纸及文字性资料

序号	名称	数量	单位	备注
1	质量证明书(合格证)	1	份	
2	锅炉产品安全质量监督检验证书	1	份	
3	锅炉设计文件节能审查报告	1	份	
4	锅炉产品能效测试报告	1	份	能效测试通过后附带
5	总图	1	份	
6	锅炉本体图	1	份	
7	锅炉本体主要受压部件(零件)图	1	套	
8	外包装、保温层	1	份	
9	管道阀门仪表图	1	份	
10	锅炉受压元件强度计算汇总表	2	份	
11	锅炉热力计算汇总表	1	份	
12	锅炉安装使用说明书	1	份	
13	锅炉产品设计说明书	1	份	

本供货清单仅供参考，具体按定货合同配套。