

资
质
文
件

长沙恒信供水设备有限公司



营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91430111570261800D

名称 长沙恒信供水设备有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 长沙市雨花区中意一路798号冠铭商务中心第6栋20层
2006-2007号
法定代表人 邓超超
注册资本 伍仟万元整
成立日期 2011年03月03日
营业期限 2011年03月03日 至 2061年03月02日

经营范围 水处理设备、机电产品、环保设备、通用机械设备、压力管道及配件的销售;水处理设备、机电产品的研发;二次供水(限分支机构);水处理设备制造(限分支机构);机电生产、加工(限分支机构);泵、阀门、压缩机及类似机械制造(限分支机构);消防设备及器材的制造(限分支机构);配电开关控制设备制造(限分支机构);消防设备及器材的零售;水处理设备的安装;仪器设备的安装调试服务;机电设备的维修及保养服务;建筑物自来水系统安装服务;污水处理及其再生利用;二次供水设施清洗消毒;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;不锈钢制品加工(限分支机构);不锈钢制品生产(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



提示:

- 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知;
- 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



湖南省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	恒信牌无负压变频供水设备
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	φ 400mm- φ 2000mm
申请单位	长沙恒信供水设备有限公司
申请单位地址	长沙市雨花区中意一路 798 号冠铭商务中心第 6 栋 20 层 2006-2007 号
实际生产企业	长沙恒信供水设备有限公司
实际生产企业地址	长沙县榔梨镇榔梨工业园（秋江路与金成路交叉口西 100 米）
审批结论	经审核,该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,现予批准。
批准文号	(湘)卫水字(2020)第 0077 号
批准日期	2020 年 11 月 23 日
批件有效期	截至 2024 年 11 月 22 日

<p style="text-align: center;">产 品 技 术 信 息</p>	<p>【产品说明】 该产品为生活饮用水输配水设备,产品卫生安全性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。 技术参数:单泵功率:0.37-45kw 供水流量:8m³/h-150m³/h 扬程:10-150m 产品规格:φ400mm-φ2000mm</p> <p>【主要成份或部件】 气压罐 1个 稳流罐 1个 立式多级离心泵 1-5台 不锈钢阀门 4-8个 不锈钢管材管件 若干</p> <p>【使用范围】 用于生活饮用水的加压与输送。</p> <p>【注意事项】 1、产品安装好后,应清洗消毒合格后方可使用; 2、按产品说明书要求使用。</p>
<p style="text-align: center;">备 注</p>	<p>1、本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效,且必须在本批件注明的实际生产企业生产。 2、批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核,未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。</p>

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。



湖南省卫生健康委员会

2020年11月23日



湖南省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

共 2 页 第 1 页

产品名称	恒信牌不锈钢水箱
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	1m ³ -2000m ³
申请单位	长沙恒信供水设备有限公司
申请单位地址	长沙市雨花区中意一路 798 号冠铭商务中心第 6 栋 20 层 2006-2007 号
实际生产企业	长沙恒信供水设备有限公司
实际生产企业地址	长沙县榔梨镇榔梨工业园（秋江路与金成路交叉口西 100 米）
审批结论	经审核,该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定,现予批准。
批准文号	(湘)卫水字(2020)第 0078 号
批准日期	2020 年 11 月 23 日
批件有效期	截至 2024 年 11 月 22 日

<p style="text-align: center;">产 品 技 术 信 息</p>	<p>【产品说明】 该产品为生活饮用水蓄水容器,产品卫生安全性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。</p> <p>【主要成分或部件】 S304 不锈钢</p> <p>【使用范围】 用于生活饮用水的储存。</p> <p>【注意事项】 1、水箱使用前应清洗消毒,合格后方可正式供水; 2、按产品说明书要求定期清洗消毒。</p>
<p style="text-align: center;">备 注</p>	<p>1、本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效,且必须在本批件注明的实际生产企业生产。</p> <p>2、批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核,未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。</p>

请于批件有效期届满 30 个工作日之前提出延续申请。

湖南省卫生健康委员会

2020年11月23日

HURKE 华科检测

TEST & TECHNOLOGY

www.hnhuakejc.com

华科检测字环质(2020)



171812050933

日期	2020年09月11日
报告编号	第G2008-1263号
总页数	共4页

湖南华科环境检测技术服务有限公司

Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

检验报告

TEST REPORT

报告编号: G2008-1263

(Report number)

样品名称: 恒信牌无负压变频供水设备

(Name of Sample)

委托单位: 长沙恒信供水设备有限公司

(Client)

检验报告

报告编号: G2008-1263

第3页, 共4页

检测项目及检测方法

序号	检测项目	检测方法
1	pH	GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法
2	色度	GB/T 5750.4-2006 铂-钴标准比色法
3	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 散射法-福尔马肼标准
4	臭和味	GB/T 5750.4-2006 嗅气和尝味法
5	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 直接观察法
6	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 称量法
7	挥发性酚类	GB/T 5750.4-2006 4-氨基安替吡琳三氯甲烷萃取分光光度法
8	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法
9	铁	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
10	锰	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
11	铜	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
12	锌	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
13	铅	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
14	镉	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
15	砷	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
16	铝	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
17	汞	GB/T 5750.6-2006 原子荧光法
18	铬(六价)	GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法
19	镍	GB/T 5750.6-2006 电感耦合等离子体质谱法
20	三氯甲烷	GB/T 5750.10-2006 毛细管柱气相色谱法

(本页以下空白)

报告编制人 朱盛盛

校核人 史业芬

湖南华科环境检测技术服务有限公司
Hunan Huake Environmental Test & Technology Service Co., Ltd

检验报告

报告编号: G2008-1263

第 4 页, 共 4 页

表 1 检测结果

检测项目	单位	空白	样品 1	样品 2	卫生规范要求	判定
		SJ200831020101	SJ200831030102	SJ200831030103		
pH	无量纲	8.08	8.46	8.48	改变量 ≤ 0.5	合格
色度	度	< 5	< 5	< 5	增加量 ≤ 5	合格
浑浊度	NTU	< 0.5	< 0.5	< 0.5	增加量 ≤ 0.2	合格
臭和味	无量纲	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	合格
肉眼可见物	无量纲	无	无	无	无	合格
溶解性总固体	mg/L	109	110	115	增加量 ≤ 10	合格
挥发性酚类	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	增加量 ≤ 0.002	合格
耗氧量	mg/L	0.22	0.68	0.64	增加量 ≤ 1	合格
铁	mg/L	0.0153	0.0410	0.0343	增加量 ≤ 0.05	合格
锰	mg/L	0.00200	0.00293	0.00409	增加量 ≤ 0.02	合格
铜	mg/L	0.00055	0.00107	0.00061	增加量 ≤ 0.2	合格
锌	mg/L	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	增加量 ≤ 0.2	合格
铅	mg/L	0.00009	0.00026	0.00085	增加量 ≤ 0.001	合格
镉	mg/L	0.00016	0.0044	0.00038	增加量 ≤ 0.0005	合格
砷	mg/L	0.00037	0.00043	0.00058	增加量 ≤ 0.001	合格
铝	mg/L	0.0212	0.0250	0.0338	增加量 ≤ 0.02	合格
汞	mg/L	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	增加量 ≤ 0.0002	合格
铬(六价)	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	增加量 ≤ 0.005	合格
镍	mg/L	0.00050	0.00051	0.00062	增加量 ≤ 0.002	合格
三氯甲烷	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	增加量 ≤ 0.006	合格

(以下空白)

报告编制人 

校核人 

证书号第 9407430 号



实用新型专利证书

实用新型名称：一种无负压变频供水设备

发 明 人：邓辉辉；廖宁博

专 利 号：ZL 2018 2 2239698.9

专利申请日：2018 年 12 月 28 日

专 利 权 人：长沙恒信供水设备有限公司

地 址：410000 湖南省长沙市雨花区中意一路 798 号冠铭商务中心
第 6 栋 20 层 2006-2007 号

授权公告日：2019 年 09 月 24 日 授权公告号：CN 209429190 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨



第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面



第 21984076 号

商 标 注 册 证



恒信荣成
HENG XIN RONG CHENG

核定使用商品/服务项目（国际分类：11）

第11类：供水设备；管道（卫生设备部件）；压力水箱；进水装置；水塔；消毒设备；热交换器（非机器部件）；消防栓；冷却设备和装置；水冲洗设备（截止）

注 册 人 长沙恒信供水设备有限公司

注册人地址 湖南省长沙市雨花区中意一路农博中心绿色食品城1幢4单元B4062号

注册日期 2018年01月07日 有效期至 2028年01月06日

局 长 刘俊臣

发证机关





认证证书

长沙恒信供水设备有限公司

地址：长沙市雨花区中意一路798号高升时代广场写字楼

根据贵组织的申请，经本中心依据《职业健康安全管理体系 规范》(GB/T 28001-2001)规定实施认证审核，经评定，建立的职业健康安全管理体系符合标准要求。

通过认证的范围为：

位于长沙市雨花区中意一路798号高升时代广场写字楼的长沙恒信供水设备有限公司的无负压（变频）供水设备的设计、生产的相关部门、办公区、生产作业场所的职业健康安全管理体系活动

证书编号：05311S10253R0S
证书颁发日期：2019年09月23日
证书有效日期：2019年09月23日至2025年09月22日
初次认证日期：2019年09月23日

如果监督审核日期到期后，未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志，此证书无效。

第一次监审	粘贴监督审核合格标志	第二次监审	粘贴监督审核合格标志
-------	------------	-------	------------



北京恩格威认证中心

主任：



体系认证
CNAS C053-S



认证证书

长沙恒信供水设备有限公司

地址：长沙市雨花区中意一路 798号高升时代广场写字楼
2006 2007室 邮编：410000

根据贵组织的申请，经本中心依据《环境管理体系 要求及使用指南》
(GB/T24001-2004/ISO14001:2004) 规定实施认证审核，经评定，建立的环境
管理体系符合标准要求。

通过认证的范围为：

位于湖南省长沙市雨花区中意一路798号高升时代广场写字楼2006 2007室
的长沙恒信供水设备有限公司的无负压（变频）供水设备的设计、生产的
相关部门、办公区、生产作业场所的职业健康安全活动

证书编号： 05411E20590R0S
证书颁发日期： 2019 年09 月23 日
证书有效日期： 2019 年09 月23 日至 2022 年 09 月 22 日
初次认证日期： 2019 年09 月23 日

如果监督审核日期到期后，未粘贴相应激光防伪监督审核合格标志，此证书无效。

第一次监审	粘贴监督审核 合格标志	第二次监审	粘贴监督审核 合格标志
-------	----------------	-------	----------------



北京恩格威认证中心

主任：



体系认证
CNAS C053-E





认证证书

注册号: 03808S10438R0M

兹证明

长沙恒信供水设备有限公司

地址: 长沙榔梨工业园

职业健康安全管理体系符合
GB/T28001-2001
该体系覆盖范围
**单级、多级系列离心泵
和恒压变频供水设备的设计、生产和服务
及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**

发证日期: 2019年7月7日;有效期至2029年7月6日

获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核,并将监督审核合格标识粘贴于证书指定位置,本证书方为有效。本证书有效状态请登录www.wsc.cn查询。



北京世标认证中心有限公司
地址: 中国·北京·海淀区德胜门西大街15号
远洋风景8-2-6, 100082

签发:



体系认证
CNAS C038-S



中国质量万里行



编号: WLX17-E020030

长沙恒信供水设备有限公司

重质量·守信誉

全国维护消费者权益诚信承诺单位

《中国质量万里行》市场调查中心
二〇一九年·湖南

承诺书

我单位积极响应并支持和参与《中国质量万里行》组织开展的2019年3·15重质量守信誉—全国维护消费者权益诚信承诺单位相关工作，并自愿向社会作出如下承诺：

一、强化企业诚信意识。学习和实践“以诚实守信为荣、以见利忘义为耻”的社会主义荣辱观，以诚实守信为核心价值观，纳入企业精神文明和企业文化建设之中，使诚信经营理念落实到企业生产经营的全过程。

二、完善诚信建设体系。把诚信建设列入企业发展战略，明确企业诚信建设目标，通过建立客户自信管理、内部守信、合同管理等项制度，完善诚信管理部门，健全企业诚信建设管理体系。

三、严格遵守法律法规。依法生产经营，决不辜负非手段谋取不正当利益。遵守有关知识产权保护的公约和我国法规。

四、加强商业道德建设。制定商业道德行为准则和职业道德规范，遵守商业道德，信守合同，友好合作，公平竞争。决不为企业自身利益而侵害、损害他人的合法权益。杜绝弄虚作假、见利忘义商业欺诈、商业贿赂等不道德和非法行为。

五、维护消费者合法权益。依据市场需求，向消费者提供优质产品和服务。严格质量管理，提高商品信誉，提高商品信誉。不做虚假广告，不损害消费者利益。

六、积极承担社会责任。企业不仅要关注经济效益，而且要重视社会效益。要强化企业对经济、环境和社会发展的责任，维护利益相关者合法权益，注重环境保护，热心公益事业。

七、自觉接受社会监督。遵循市场活动的公开性原则，自觉接受工商、税务、质检、环保、安全、新闻媒体等相关方和消费者的公共监督。

证书



授予：长沙恒信供水设备有限公司

经审核，你单位生产的“恒信”牌泵、供水设备、排水管道设备、水净化设备、卫生机械和设备系列产品被认定为：

中国供水行业十大影响力品牌

有效期：三年

中国品牌质量管理评价中心
二〇一九年一月

证书



授予：长沙恒信供水设备有限公司

经审核，你单位生产的“恒信”牌泵、供水设备、排水管道设备、水净化设备、卫生机械和设备系列产品被认定为：

中国工程建设重点推广应用产品

有效期：三年

中国中小企业名牌培育工作委员会
二〇一九年十二月



证书



授予：长沙恒信供水设备有限公司

经审核，你单位生产的“恒信”牌泵、供水设备、排水管道设备、水净化设备、卫生机械和设备系列产品被认定为：

国家权威检测质量合格产品

有效期：三年

中国品牌质量管理评价中心
二〇一九年九月

