


报告编号: 2020310339



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0698

# 检 验 报 告

送检单位名称: 广州南洋电缆有限公司

产品名称型号: 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套A级电力电缆  
RTTZ-A 0.6/1 kV 3×70+1×35

检 验 类 别: 型式检验(安全性能)

**NFTC**

国家防火建筑材料质量监督检验中心




# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检 验 报 告

报告编号：2020310339

共 3 页 第 1 页

产品名称	铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套A级电力电缆	型号规格	RTTZ-A 0.6/1 kV 3×70+1×35
委托单位	广州南洋电缆有限公司	商 标	NAN
生产单位	广州南洋电缆有限公司	检验类别	型式检验(安全性能)
送检单位	广州南洋电缆有限公司	抽样基数	800m
抽样单位	广州市黄埔区市场监督管理局	抽样日期	2020.07.20
抽样地点	广州南洋电缆有限公司仓库	到样日期	2020.07.27
检验地点	本中心	检验日期	2020.09.16
样品数量	5m	样品编号	2020310339
检验依据	GB 31247—2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能A级		
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">经检验，该RTTZ-A 0.6/1 kV 3×70+1×35 铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套A级电力电缆燃烧性能符合A级的规定要求。</p> <p style="text-align: center;">按GB 31247-2014判定，该产品燃烧性能达到A级。（以下空白）</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  <p>(检验专用章) 检验专用章</p> </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">签发日期：2020年09月21日</p>		
备注	/		

批准：

[Signature]

审核：

[Signature]

编制：

[Signature]

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验结果汇总表

报告编号：2020310339

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	检验方法	标准要求	检验结果	结论		
1	热值, MJ/kg	GB/T 14402-2007	A级	矿物绝缘	$\leq 2.0$	1.7	合格
				填充层	$\leq 2.0$	0.2	合格
				保护层	$\leq 2.0$	1.8	合格
				整体制品（金属材料除外）	$\leq 2.0$	1.3	合格
	以	下	空	白			
备注							

# 国家防火建筑材料质量监督检验中心

## 检验报告

报告编号：2020310339

共 3 页 第 3 页

生产单位	广州南洋电缆有限公司		
地 址	广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号		
邮政编码	/		
联系电话	13926108513	传 真	/
产品说明：  该铜芯云母带矿物绝缘波纹铜护套A级电力电缆由导体、矿物绝缘、填充层、保护层和铜护套等组成。（以上信息由送检单位提供）  检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。			